



STOPP INTERN SUMMER

	Sonennummer	Sonetekst	Hendelsestidspunkt	O-kort nr.	Dato og tid
Første alarmsted	001	UNDERETASJE SYD	7.43	2	12.3.2005 8:13
Neste alarmsteder i minnet	1.003	RØYK I VINDFANG	7.44		
	003	TRAPPEHUS	7.44		
	006	UNDERETASJE NORD	7.44		
Siste alarmsted	005	1. ETASJE	7.46		
	005	1. ETASJE	7.46		
	1.062	MAN. MELDER V/HEIS	7.47		7

Fig. 2.1

Stopp alarmorganer ved å trykke på



Denne knappen er en av/på bryter for alarmorganer så lenge brannalarmsymbolet på betjeningspanelet er tent.

Stopp den interne summeren ved å trykke på



Hvis "FLERE ALARMER" lampen lyser vises neste alarm ved å trykke på knappen under lampen.

Sentralen tilbakestilles ved å trykke på



Hold knappen inne til pipelyden slutter.

Mer utfyllende anvisning finnes i brukermanualen!